

**1. TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ** Liittyjä tai suunnittelija täyttää.

Kiinteistötunnus:	- -	Kiint. nimi:		Sprinkleri on rakennusluvan ehtona:
Lähiosoite:				Kyllä ☐ Ei ☐
Postinro:		Postitoimip.		Laitteiston arvioitu toteutusajankohta:
Kiinteistön haltija:				
Haltijan lähiosoite:				
Postinro:		Postitoimip.		
Puh:		@:		

2. TIEDOT SUOJELTAVISTA TILOISTA

Toiminta, varastoitavaa tavaraa, varastointitapa ym.

3. TIEDOT SPRINKLERIN SUUNNITTELIJASTA Suunnittelija täyttää. Lihavoidut kentät pakollisia. Täyttöohjeet takapuolella.

Suunnittelija:		Yritys:	
Puh.		@:	

4. TIEDOT LAITTEISTOSTA

Sprinkleriluokka:	LH ☐	OH 1 ☐	OH 2 ☐	OH 3 ☐	OH 4 ☐	HHP ☐	HHS ☐
Vesilähdevaatus:	A ☐	B ☐	C ☐	luokka	Mitoitusalan virtaama liitoskohdassa:	Vastaava vaadittu alin painetaso liitoskohdassa:	
Syöttövesijohdon halkaisija:		mm/DN	Epäedullisin (Q _{mr}):		l / min		bar
Laitteiston toiminta-aika:		min	Edullisin (Q _{max}):		l / min		bar
Laitteistossa käytetään lisäaineita:	Kyllä ☐ tiedot liitteenä	Yhdistetty syöttö- ja tonttivesijohto:	Kyllä ☐	Paineenkorotus:	Kyllä ☐ Ei ☐		
	Ei ☐		Ei ☐	Pumpputeho yht:		l/min	

5. MUUT LIITOKSET Syöttövesijohtoon liitettävät sammutusvesisäiliöt, -laitteet (+ tilavuudet) tai muut liitokset:**6. VIEMÄRÖINTI** Arvioitu jätevesimäärä ja -virtaama koetuksissa: Alimman viemäripisteen korkeusasema:

m ³ / kerta	l / min	m
---	------------------------------	------------------------

7. LISÄTIEDOT**8. LIITTEET** Vesilähdemittaus: ☐ Lisäaineselvitys: ☐ Asemapiirros: ☐ Muu: Vaasa / 20 Suunnittelijan allekirjoitus: **9. VAASAN VEDEN LAUSUNTO**

Vaasan Vesi täyttää

Putkikoko:

Virtaama:

Paine:

Rengasjohto:	Kyllä ☐	Ei ☐
Vesilähteiden lkm.	1 ☐	>1 ☐
Runkojohtojen lkm.	1 ☐	>1 ☐

Suunta I		mm		l/min		bar
Suunta II		mm		l/min		bar
Suunta I + II				l/min		bar
Tiedot perustuvat:	Arvioon ☐	Mittauksiin ☐	(kts. liite)			
Arvioitu toimitusvesimäärä ja alin painetaso:		l/min		bar		

Toimitusvesimäärä vastaa ilmoitettua vedentarvetta:
Kyllä ☐
Ei ☐

Vaasa / 20 Allekirjoitus:

Voimassa yhden vuoden päiväyksestä



Sprinklerilaitteisto on suunniteltava siten, että vesihuoltolaitoksen vesijohdon paine liitoskohdassa on aina vähintään 1,5 bar. Syöttövesijohto on mitoitettava siten, että virtausnopeus ei ylitä 1,8 m/s. Käytettävissä olevasta virtaamasta ei ole vähennetty palokunnan vedenkäyttöä.

Vesijohtoveden suojauksessa on noudatettava Suomen Rakentamismääräyskokoelman D1 ja standardin SFS-EN-1717 määräyksiä.

Lomakkeen täyttöohjeita

4. Tiedot Laitteistosta

Paineenkorotus: Rastita Kyllä, jos laitteistoon tulee pumppu, joka on kytketty suoraan syöttövesijohtoon ilman vesiallasta.

7. Lisätiedot

Jos häiriötilanteista haluatte ilmoitettavan muulle kuin kiinteistön haltijalle, täyttäkää nämä tiedot tähän.

8. Liitteet

Liitä mukaan kaksi kappaletta asemapiirustusta, josta käy ilmi, mihin koestusvedet johdetaan. Liitä tarvittaessa mukaan myös johtokarttaote, johon on merkitty toivottu syöttövesijohdon liitoskohta Vaasan Veden vesijohtoverkoston.

Vaasan Vesi määrittää liitoskohdan, toimitusvesimäärän ja toimituspaineen. Toimitusvesimäärä ja -paine perustuvat Vaasan Veden verkoston laskennalliseen tai mitattuun kapasiteettiin, kuitenkin niin, että toimitusvesimäärä ja -paine ovat enintään lomakkeella ilmoitettujen vaatimusten mukaiset. Toimitusvesimäärän ja -paineen ollessa pienemmät kuin sprinklerilaitteiston mitoitus, vastaa liittyjä sprinklerilaitteiston riittävän vedensaannin varmistamisen edellyttämistä toimenpiteistä.

Liittyjä vastaa riittävistä ja asianmukaisista testauksista vesilähteen riittävyyden varmistamiseksi. Liittyjä ilmoittaa laitokselle testauksissa havaitsemistaan puutteista. Liittyjä sopii laitoksen kanssa etukäteen sprinklerilaitteistossa tehtävistä vesilähteen mittauksista ja laitteiston huuhtelusta. Ne on toteutettava siten, ettei vedenjakelulle aiheudu merkittävää haittaa. Niistä peritään laitoksen taksassa tai palvelumaksuhinnastossa määrättyjä maksuja. Liittyjä vastaa lisäksi näistä mittauksista ja huuhteluista mahdollisesti aiheutuvista kuluista ja vahingoista.

Palauta täytetty lomake Vaasan Veden liittymäpalveluihin. Karttaotteen Vaasan Veden johtokartasta saa tilattua liittymäpalveluista. Muista myös muut liitteet kohdassa 8.

Sopimuskumppani on aina velvollinen ilmoittamaan yhteystietojen muutoksista Vaasan Vedelle.

Karttaotteet

Toimistoinsinööri Mikko Vihanto | 06 325 4154 | mikko.vihanto@vaasa.fi

Liittymäpalvelut

Mauri Toivola • suunnitteluinsinööri

PL 701, 65101 Vaasa

Valimontie 2 B, 65100 Vaasa

Puh. 040 183 8275

mauri.toivola@vaasa.fi