

Omakotitalon ja pienrivitalon vesijohtoputken kupari/valurauta liitoksen poisto

Vaihtoehto 1.

Omistaja kaivaa tonttivesijohdon tontiltaan esille ja tekee täyttötyöt sekä viimeistelytyöt kustannuksellaan. Vaasan Vesi putsaa vesijohdon ja sujuttaa uuden putken vanhan vesijohdon sisälle sekä asentaa/uusii ennen vesimittaria kaikki tarvittavat osat. Vaasan Vesi laskuttaa omistajaa n. 450-550 € sis alv., edellyttäen, että putken sujutus onnistuu. Mikäli vanhassa vesijohtoputkessa jyrkkä kulma tai muu ongelmakohta, niin omistaja poistaa sen kustannuksellaan.

Vaihtoehto 2.

Mikäli kiinteistön tonttisulku kadulla ei toimi, niin Vaasan Vesi kaivaa katualueella kustannuksellaan ja putsaa vesijohdon vesimittarille sekä sujuttaa uuden putken vanhan vesijohdon sisälle, että asentaa/uusii ennen vesimittaria kaikki tarvittavat osat. Vaasan Vesi laskuttaa omistajaa n. 500-650 € sis alv., edellyttäen, että putken sujutus onnistuu. Mikäli vanhassa vesijohtoputkessa jyrkkä kulma tai muu ongelmakohta tontin puolella, niin omistaja poistaa sen kustannuksellaan.



Vaasan Vesi

PL 701, 65101 Vaasa
Valimontie 2 B, 65100 Vaasa
Puh. +358 6 325 1111
vaasanvesi@vaasa.fi

Kiinteistöjen tonttivesijohdon saneeraus SG-valurautaliittimien poistamiseksi

Aina ennen töiden aloittamista kiinteistön omistajan on oltava yhteydessä Vaasan Veteen **puh. 06 325 4187**

**Vaasan Vesi suorittaa asennus- ja liitostyöt
tontilla kiinteistönomistajan kustannuksella.**

2

Talossulkuventtiiliin
ollessa rikki Vaasan
Vesi kaivaa kadun auki
kustannuksellaan ja
sujuttaa kiinteistöön
uuden Ø25 mm
vesijohdon kiinteistön
omistajan
kustannuksella.

Tontin raja
(vastuualueen raja)
= kustannusraja

1

Kiinteistön omistaja kaivaa
tontilta vesiiohdon esiin.

Vaasan Vesi sujuuttaa vanhan vesijohdon sisälle uuden Ø 25 mm vesijohdon.

SG-liitin

Kierteet saattavat syöpyä syntyneen sähköparin vuoksi

Ø 40

60 cm kupariputki

Salaoia

Talosulkuvienti!!!

Runkovesijohto