

TARKEPIIRUSTUS

Oletus on että kartoituksen kohteet ovat uusia kohteita. Jos jollekin kohteelle on tehty pelkkä sijainnin tarkennus, se on mainittava piirustuksessa tai kohde on lähetettävä erikseen korjauskartoituksena: korjaus.jv-kaivo.kirkkopuist23.xci

jv kaivon tarkemmittaus, ei uusittu.

kaivo väärässä paikassa.

jv sujutettu 150 PVC
jv + kaivo poistettu.

vj sujutettu venttiilin läpi

vj sujutettu 90 PE

vj sujutettu 250 PE

valokuva No 1.

valokuva No 2.

vj talojohdo 40 PE sujutettu

vj + venttiili sujutettu jätetty maahan.

kirjoita tiedoston nimi piirustukseen!

saneeraus.vj+jv.kirkkopuistikko23.xci